

成都三博东篱医院  
视频监控系统升级改造项目

邀 标 文 件

邀标编号：cddl-hq-2026-03

邀 标 人：成都三博东篱医院有限公司

2026 年 6 月

## 目录

<b>第一章 投标邀请</b> .....	<b>3</b>
1. 邀标内容 .....	3
2. 投标人资格要求 .....	3
3. 递交投标文件截止时间和地点 .....	4
4. 开标时间及地点 .....	4
5. 现场勘探安排 .....	4
6. 邀标人信息 .....	5
<b>第二章 投标文件的编制</b> .....	<b>6</b>
1. 投标文件编制的原则 .....	6
2. 投标的语言和计量单位 .....	6
3. 投标文件构成 .....	6
4. 付款方式 .....	7
5. 投标货币 .....	7
<b>第三章 技术要求</b> .....	<b>9</b>
1. 技术要求 .....	9
2. 项目内容 .....	9
3. 安装与调试 .....	12
4. 培训 .....	12
5. 售后 .....	13
<b>第四章 评标标准</b> .....	<b>13</b>
<b>第五章 附件</b> .....	<b>14</b>
附件 1：封面 .....	15
附件 2：投标人声明函 .....	16
附件 3：报价函 .....	17
附件 4：报价表 .....	18
附件 5：消耗品、易损件及维修价格表 .....	19

# 第一章 投标邀请

日期：2026年6月04日

邀标编号：

成都三博东篱医院利用自筹资金进行公开邀标。现邀请合格投标人就下列货物和服务按此邀请制作投标文件，加盖公章（或投标专用章）密封投标。

## 1. 邀标内容

### 1.1 项目预算。

本项目预算：∟。

1.2 项目背景。因医院前期视频监控系统不完善及当地公安部门相关要求，现有视频监控系统已无法满足医院在安全管理、医疗秩序维护、医疗纠纷处理等方面的实际需求。为进一步强化医院安全防范能力，规范医疗环境管理，提升整体运营管理水平，切实保障医患人身财产安全，特启动本次视频监控系统升级改造项项目，诚邀符合资质的单位参与投标。

1.3 项目目标。实现医院公共区域（含门诊大厅、走廊、楼梯、电梯、停车场等）、重点科室（含手术室、重症监护室、药房、层流病房等）的无死角、高清监控全覆盖，确保监控画面清晰可辨、音频同步可查。

将原有独立监控地点（包括但不限于：层流病房、手术室、放疗科、重症医学科、精神科住院部）统一接入新监控平台，实现集中管理、统一调度，消除监控盲区和管理孤岛。

具备完善的智能分析功能，涵盖人员行为分析、区域入侵检测、人流统计等核心模块，提升安全预警的及时性和准确性，降低人工值守压力。

建立稳定可靠的存储系统，严格遵循相关管理规定，同时具备便捷的录像检索、回放功能，保障数据可追溯。

升级后的监控系统需与医院现有网络、安全管理系统完全兼容，实现统一管理、协同运行，避免重复建设，提升系统整体运行效率。

## 2. 投标人资格要求

2.1 须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.4 近三年内，无重大违法违规记录证明，市场监管局、国家企业信用信息公示系统无经营异常、失信记录及相关行政处罚等。

2.5 须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明。

2.6 须具有“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”、企业安全生产许可证、机电工程二级资质。

2.7 符合法律、法规规定的其它要求。

2.8 本项目不接受联合体投标；投标人不得以任何方式进行转包。

### 3. 递交投标文件截止时间和地点

3.1 时间：2026年6月17日8时30分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。投标人需在2026年6月10日前将资质文件电子版发送如下邮箱：2456761499@qq.com（做资格预审）。

3.2 地点：成都三博东篱医院 5A 会议室

### 4. 开标时间及地点

开标时间：2026年6月17日9时（北京时间）。

开标地点：成都三博东篱医院 5A 会议室。

### 5. 现场勘探安排

为便于投标方充分了解现有监控系统及机房环境，本项目开放现场勘探申请，具体规则如下：

#### 5.1 申请流程

申请时间：公告发布后至2026年6月5日17:00前。

申请方式：电话联系采购方（申振浩（后勤部负责人）：18224484345）提交申请，需提供以下信息：

- 公司名称、授权代表姓名及联系方式；
- 预计参与勘探的技术人员名单及身份证号（用于安全审核）；
- 拟定的勘探时间需求（需协调医院业务空闲时段）。

#### 5.2 勘探范围

允许供应商对以下内容进行现场勘察：

- 全院现有监控设备（包括摄像头、存储、显示、控制等系统）的型号、位置、数量、运行状态及布线情况；
- 监控中心/机房环境（供配电、网络、机柜布局、散热等）；
- 现有监控系统与其他信息系统（如安防、网络等）的连接方式及相关接口。

#### 5.3 注意事项

- 供应商需自行承担勘探成本，采购方仅提供现场访问权限及必要的

技术咨询；

- 勘探过程中不得操作、拆卸现有设备，如需查看系统配置或日志，须由院方技术人员陪同进行；

- 投标方须签署《保密协议》，承诺不泄露监控布点、系统架构、网络拓扑及其他敏感信息；

- 勘探结果及采购方提供的资料仅作参考，不构成验收依据，供应商应自行评估并验证改造方案的可行性；

- 现场勘探期间应遵守院方安全管理规定，不得影响现有监控系统的正常运行。

## 6. 邀标人信息

(1) 名称：成都三博东篱医院有限公司

(2) 地址：成都市杉板桥南一路219号

(3) 联系人姓名：刘彩霞

(4) 电话：18980032898

## 第二章投标文件的编制

### 1 投标文件编制的原则

- 1.1 投标人应在认真阅读邀标文件所有内容的基础上,按照邀标文件的要求编制完整的投标文件。邀标文件中对投标文件格式有要求的,投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。
- 1.2 投标人需厂家直接投标,投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的,并接受对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料密封加盖公章(或投标专用章)投标。

### 2 投标的语言和计量单位

- 2.1 投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言,但相应内容应附有中文(汉语)的翻译本,在解释投标文件时以中文(汉语)为准。
- 2.2 投标文件中所有的计量单位,除邀标文件中有特殊要求外,采用国家法定计量单位。

### 3 投标文件构成

3.1 投标人编写的投标文件:投标人应将投标文件按资质文件、商务文件、技术文件、售后文件(售后方案/服务书、技术培训及人员资质组成)的顺序合并装订为一册(含1份正本、4份副本),并编制清晰的目录及对应页码。以上文件需加盖公章或投标专用章且独立密封,同时提供以上文件盖章后电子扫描件一份。

3.2 资质文件部分应包含:

- 1) 具备有效的《营业执照》;
- 2) 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标企业如有近2年内经审计的财务报告,请提供;
- 3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;至少提供递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的纳税证明材料和社会保险缴纳证明材料;
- 4) 法定代表人授权书;
- 5) 近3年内无重大违法违规记录证明,市场监管局、国家企业信用信息公示系统无经营异常、失信记录及相关行政处罚等。

- 6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明；
- 7) 具有“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”，企业安全生产许可证、机电工程二级资质，提供证明。
- 8) 投标业务员委托书、身份证复印件及社保缴纳证明。

3.3 商务文件部分应包括：投标单位须按邀标文件要求，提交“报价明细表”（格式自拟），报价须涵盖完成本项目涉及的所有费用，包括但不限于：硬件设备采购费、软件费、专利费、授权费、辅材费、集成费、安装调试费、运输费、保险费、培训费、税费及邀标书规定的其他所有费用。采购人不再额外支付任何费用，投标单位须自行承担项目实施过程中的所有风险。

3.4 技术部分：投标单位须针对本招标项目，做出实质性响应和满足，技术部分应答至少应包括以下内容——

1) 完成本次项目所需所有产品的品牌、型号、数量、单位，须明确对应邀标书要求，不得擅自更改设备规格、参数。

2) 完成本次项目所需所有产品本身的详细技术参数，须逐条对应邀标书要求，尽可能提供第三方检测报告、产品彩页、用户手册等材料予以佐证，确保参数真实、有效。

3) 投标单位认为需要提供的其他技术文件和资料（如有），可补充提交，作为技术应答的辅助材料。

3.5 安装、培训、售后及业绩部分：项目实施方案（组织管理、人员、质量保障、施工等）；项目验收方案；项目培训方案；项目售后服务方案；提供近3年同类项目业绩证明（合同、中标通知书、验收报告等）。

## 4 付款方式

本次监控系统项目拟采用三阶段付款方式：第一阶段，甲方收到乙方开具的合格的发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%的预付款；第二阶段，设备全部到货、安装调试完成并通过最终验收后，甲方凭双方签署的《最终验收合格报告》支付合同总价的40%；第三阶段，项目最终验收合格满一年后，如无质量问题，甲方支付剩余10%的质保金。

## 5 投标货币

投标货币为人民币。

## 6 投标流程

- 6.1 签到并抽取演示顺序；（签到及抽签时间）
- 6.2 递交资质、商务、技术、安装培训等文件纸质及其电子版；
- 6.3 宣读投标人声明函；
- 6.4 集中唱标；
- 6.5 议价环节；

## 第三章 技术要求

### 1 技术要求

投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

须提供所投产品由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件,或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。

### 2 项目内容

**1.1 硬件设备**——本次招标主设备须在以下品牌库内选择:海康威视、华为、大华、锐捷、H3C,严禁选用品牌库外设备,否则视为无效投标。

#### 新增摄像头一览表:

序号	楼层/科室	部位	摄像头参数	数量	备注
1	总坪	两侧面高空抛物摄像头	400W, 录音	2	
2	总坪	正背面高空抛物摄像头	400W, 录音	4	5楼设备平台
3	-3F	4部电梯厅	200W, 录音	1	
4	-3F	1~2#电梯厅	200W, 录音	2	放疗科至放射科
5	-3F	11~12电梯厅	200W, 录音	2	
6	-3F	通道	400W, 录音	2	放疗科至放射科
7	-3F	放射科	600W, 录音	8	诊疗区域内
8	-2F	低压配电室	200W, 录音	2	1~2个
9	-2F	煎药房	200W, 录音	1	
10	-2F	1~2#电梯厅	200W, 录音	2	
11	-2F	4部电梯厅	200W, 录音	1	
12	-2F	11~12#电梯厅	200W, 录音	2	
13	-2F	二次供水泵房	200W, 录音	1	
14	-2F	停车场通道	400W, 录音	8	
16	-1F	柴油发电机房	200W, 录音	1	
17	-1F	高压配电室	200W, 录音	3	
18	-1F	消防泵房	200W, 录音	1	
19	-1F	1~2#电梯厅	200W, 录音	2	

20	-1F	8部电梯厅	200W, 录音	1	
21	-1F	11~12#电梯厅	200W, 录音	2	
22	-1F	医疗耗材库房	200W, 录音	1	
23	-1F	非医疗库房	200W, 录音	1	
24	-1F	液体库房	200W, 录音	1	
25	-1F	正负压机房	200W, 录音	1	
26	-1F	病案室	600W, 录音	1	
27	-1F	停车场通道及走廊	400W, 录音	7	
28	1F	2#电梯出口(背面出口)	400W, 录音	1	司机班值班室位置
29	1F	汇流排	200W, 录音	1	
30	1F	信息机房	200W, 录音	1	
31	4F	1~2#电梯厅	200W, 录音	2	
32	4F	8部电梯厅	200W, 录音	1	
33	4F	11~12#电梯厅	200W, 录音	2	
34	4F	手术室-谈话间	600W, 录音	1	
35	4F	手术室-毒麻药品间	400W, 录音	1	
36	5F	神经科医生办公室	600W, 录音	1	
37	6F	心内科医生办公室	600W, 录音	1	
38	6F	原肾内科医生办公室	600W, 录音	1	
39	7F	血液科医生办公室	600W, 录音	2	两个办公室, 各1个
40	8F	呼吸科医生办公室	600W, 录音	1	
41	9F	血管外科医生办公室	600W, 录音	1	
42	9F	骨科医生办公室	600W, 录音	1	
43	10F	普外科医生办公室	600W, 录音	2	两个办公室, 各1个
44	11F	肿瘤科医生办公室	600W, 录音	1	
45	11F	特需病房活动区域	400W, 录音	1	
46	12F	1~2#电梯厅	200W, 录音	2	
47	12F	11~12#电梯厅	200W, 录音	2	
48	12F	电梯机房	200W, 录音	1	
49	12F	制氧机房	400W, 录音	2	
50	5F、 6F-11F	护士站药品存放间/毒麻 药品柜存	400W, 录音	12	

52	合计	101	
其中 600W 带录音 21 个，400W 带录音 40 个，200W 带录音 40 个			

**更换摄像头一览表：**

序号	楼层/科室	部位	摄像头参数	数量	备注
1	11F	肿瘤科护士站	600W, 录音	1	
2	11F	肿瘤科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
3	10F	普外科护士站	600W, 录音	2	
4	10F	普外科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
5	9F	骨科护士站	600W, 录音	1	
6	9F	骨科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
7	9F	血管外科护士站	600W, 录音	1	
8	8F	呼吸科护士站	600W, 录音	1	
9	8F	呼吸科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
10	7F	血液内科护士站	600W, 录音	2	
11	7F	血液内科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
12	6F	心内科护士站	600W, 录音	1	
13	6F	心内科走廊（开水房）	400W, 录音	1	
14	6F	原肾内科护士站	600W, 录音	1	
15	5F	神经科护士站	600W, 录音	1	
16	5F	ICU 门口	400W, 录音	1	
17	合计			18	
其中 600W 带录音 11 个，400W 带录音 7 个					

**现有监控设备维修：**

目前已明确 3 号、8 号、13 号电梯轿厢内摄像头故障，需维修。

**摄像机：**新增及更换 32 个分辨率 $\geq$ 600 万、带录音功能的高清网络摄像机；关键监控位置 47 个分辨率 $\geq$ 400 万、带录音功能的高清网络摄像机；40 个分辨率 $\geq$ 200 万、带录音功能的高清网络摄像机，总计 119 个。所有新增及更换的摄像头须具备低照度、宽动态功能，适配医院不同区域（如走廊、手术室、地下停车场）的光照条件；需根据监控区域的布局特点，合理选用枪式、半球、球形等适配类型的摄像机，且均支持 Smart265 编码类型，降低存储占用和网络带宽消

耗。

**存储计算设备：**计算系统采用 Intel 平台至强系列 CPU，运行内存不低于 128GB，支持双 M2 接口硬盘，具备不低于双口万兆网络支持能力，保障系统运算和数据传输效率。存储系统支持磁盘阵列，阵列后可用存储容量不低于 400TB；采用 RAID6+双盘热备冗余技术，须配备硬件 RAID 卡，独立缓存不小于 4GB，确保数据存储安全、可靠，有效防范磁盘故障导致的数据丢失；具备高速读写能力，可满足多路高清视频同时存储、回放的需求，总存储硬盘位不低于 60 个，硬盘采用不低于 20TB 监控专用硬盘，预留空余盘位后期扩容空间。

**网络设备：**全面升级医院监控专用网络，配备万兆核心交换机、POE 接入交换机等设备，确保网络带宽能够满足所有高清视频实时传输需求，实现传输稳定、无卡顿、无延迟；网络设备须具备冗余功能，提升系统高可用性，便于后期维护排故，同时具备良好的后期可扩展性，适配医院未来监控系统升级需求。

## 2.2 软件系统升级——

**视频管理平台：**具备集中管理功能，可对所有摄像机、存储设备、网络设备等统一配置、管理和实时监控，能够及时发现设备故障、网络异常等问题并发出预警。

支持多用户同时登录操作，可根据医院组织架构、岗位职责，灵活设置不同用户的权限级别，实现分级管理，保障系统操作安全。

集成智能分析模块，可实现人员、车辆等目标的精准行为分析及异常报警功能，报警信息可快速推送至相关管理人员，提升安全防范的主动性。

**客户端软件：**提供便捷易用的客户端软件，支持在医院局域网内的所有电脑终端上进行实时视频观看、录像回放、报警处理、设备管理等操作；软件界面友好、操作简洁，适配医院安保人员、管理人员的操作习惯，无需复杂培训即可熟练使用。

## 3 安装与调试

中标单位全权负责本项目所有设备的采购、运输、安装、调试工作，确保整个监控系统安装规范、运行稳定，各项功能完全符合本邀标书要求。安装过程中须严格遵守医院相关管理规定和安全操作规范，合理规划施工时间和流程，尽量减少对医院正常医疗秩序、医患通行的影响；施工完毕后，须进行全面的系统调试和试运行，及时排查并解决所有问题，确保系统达到最佳运行状态。

## 4 培训

中标单位为医院相关人员提供全面的系统操作培训，培训内容涵盖视频管理平台的使用、客户端软件的操作、监控设备的日常维护、常见故障排查等核心内容。培训方式采用现场实操培训与书面培训资料相结合的形式，确保参与培训的

人员能够熟练掌握系统的使用方法和日常维护技巧，具备独立处理常见故障的能力；培训资料须通俗易懂、内容详实，便于后期查阅参考。

## 5 售后

提供不少于 3 年的全程质保期，质保期内，对本项目所有设备、软件出现的质量问题，实行免费维修、免费更换，不收取任何人工、配件费用；质保期自系统验收合格之日起计算。

质保期外，须提供长期、优质的维修服务和技术支持，维修费用、配件价格须符合市场公允价格，不得高于同期市场同类产品、服务价格，且须提前告知医院并获得确认。

建立 7×24 小时应急响应机制，配备专业的售后技术团队，接到医院故障报修后，须在 1 小时内做出明确响应，告知故障处理方案和到场时间；一般故障须在 24 小时内解决，重大故障须在 48 小时内解决（特殊情况需提前与医院沟通并说明原因），确保系统故障不影响医院正常安全管理工作。

## 第四章 评标标准

本项目评标方法采用综合评分法，总分为 100 分，评标委员会将根据各投标单位的投标文件，对照本评分标准逐项打分，最终按总得分由高到低排序，确定中标候选人；若总得分相同，投标报价较低者排名靠前；若得分、报价均相同，履约经验更丰富者排名靠前。

综合评分明细表如下：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	投标报价	40 分	通过资格性和符合性审查，以投标报价最低的投标单位报价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30，得分保留小数点后两位。
3	技术要求	30 分	从以下 5 个核心要素综合评审：1. 系统架构合理性（是否科学、稳定，能否满足医院实际安全管理需求）；2. 设备选型合理性（所选设备是否满足项目实际要求，性能是否先进，是否符合品牌库要求）；3. 智能分析功能（完整性、实用性、准确性，是否满足邀标书要求）；4. 与现有系统及设备的兼容性（与医院现有网络、安全管理系统的兼容程度）；5. 安装、施工方案（工艺规范、标准，是否兼顾美观、长期稳定运行及后期维保便捷性）。6. 设备存储空间（低于标书不得份，最高者得 5 分）。所有技术要求的核心要素结合本项目实际情况科学完备的得 5 分，缺少一项或不完整、有漏洞、不科学、有缺陷的扣 5 分，扣完为止。

4	售后及安装	10分	1. 具备综合布线认证工程师证书，每具有1人得1分，最多得4分，不具有则不得分；2. 具备售后工程师证书，每具有1人得1分，最多得4分，不具有则不得分；（所有证书需在有效期内，复印件加盖公章，原件备查）； 投标单位响应文件中承诺售后服务上门服务时间：上门服务时间≤2小时的，得2分；2小时<上门服务时间≤8小时的，得1分；上门服务时间>8小时的，不得分。（承诺需加盖投标单位公章，若实际服务未达到承诺标准，将取消中标资格并追究相关责任）
5	项目实施方案	10分	根据投标单位针对本项目提供的实施方案进行评审，内容包括但不限于： ①项目组织管理（人员配置、职责分工等）；②质量保证措施（施工质量、设备质量管控等）；③进度保障计划（施工工期、节点安排等）；④安全管理方案（施工安全、现场管控等）；⑤培训、售后服务方案（培训计划、售后保障等）。所有方案计划的要素结合本项目实际情况科学完备，方案逻辑清楚，措施保障有力，完全符合要求的得20分；缺少一项或应答不完整、有漏洞、不科学完备、有缺陷（指前后内容不一致、逻辑错误、涉及规范标准错误、项目名称或实施地址错误等任何一种情形）的扣4分，扣完为止。
6	业绩	10分	投标单位2020年1月1日以来，每具有1个类似项目业绩的得2分，最多得10分。【说明：①类似项目业绩是指视频监控升级改造项目或含有视频监控系统的弱电信息系统集成类项目业绩；②需提供合同复印件加盖公章佐证，合同关键信息（项目名称、服务内容、签订时间、双方盖章）需清晰可辨，原件备查；③无业绩或业绩不符合要求的，不得分】

**注：**1. 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。2. 投标单位提供的所有检测报告、资质证书、业绩证明等材料，在中标后、签订合同前须提供原件备查；若虚假提供、伪造材料或无法提供原件的，将取消其中标资格，并由投标单位承担相应的法律责任和经济损失。3. 未按邀标书要求提交相关材料、未做出实质性响应的，对应评分项不得分。

## 第五章 附件

- 附件 1：封面；
- 附件 2：声明函（商务文件第一页）；
- 附件 3：报价函；（商务文件第二页）；
- 附件 4：报价表（商务文件第三页）
- 附件 5：消耗品及维修配件价格表。

附件 1：封面

致：成都三博东篱医院有限公司

正本/副本

# 商 务 文 件

项目编号：

项目名称：\_

报价供应商全称（加盖公章）

年 月 日

附件 2：投标人声明函

(该声明函在商务文件中放置一份，并请单独打印一份在招标时宣读)

《投标人声明函》

致：成都三博东篱医院有限公司

XXX 有限公司（投标人名称）愿意对视频监控系統升级改造項目  
（邀标编号：）进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述真实、准确。如有不符因此而产生的一切后果由我方承担。

一、投标人获得本项目招标信息的渠道；

1、投标人与招标人之间是否存在关联关系，以及与其工作人员是否存在如下关系如：亲属、同事、同学、战友等。

是

否

特此声明！

投标人名称：xxxx 有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

签署日期： 年 月 日

附件 3：报价函

## 报价函

致：成都三博东篱医院有限公司

（报价供应商全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加**视频监控系统升级改造**项目的有关报价活动。为此，我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 我方愿意按照询价文件的全部要求，对**视频监控系统升级改造**项目进行报价，报价的总金额为：¥\_\_\_\_\_元（大写：人民币\_\_\_\_\_）。如果成交，保证在签订合同之日起\_\_\_\_内供货并安装调试完毕。

2. 我方提交的报价文件为：正本一份，副本壹份；

3. 我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利；

4. 我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务；

5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，并对其真实性负责。

报价供应商（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：                  年          月

## 附件 4：报价表

### 报价表

致：成都三博东篱医院有限公司；

招标编号：

项目名称：视频监控系统升级改造				单位：元
序号	分项名称	数量	单价	合计
1				
2				
3				
..				
总价：				
付款方式：				
其它说明：其它选配/维修件价格				
<b>报价要求：</b> 1. 本项目报价包含设备的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术及资料、指导、培训、咨询、服务、检测、保险、商检、海关手续费以及验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用 2. 报价供应商报价时必须对报价产品的品牌、规格、型号、技术参数、数量、质量、单价、总价等要求内容作出全部响应。否则，视为无效报价。 3. 报价必须用电脑打印，不得用手写报价金额。否则，视为无效报价。 4. 本报价有效期至 ____年__月__日；				

投标人名称：\_\_\_\_\_加盖公章

授权代表签字：

联系方式：

日期：          年    月    日

附件 5：消耗品、易损件及维修价格表

消耗品、易损及维修价格

(单位：元)

序号	产品名称	型号	功能及说明	数量	报价	成交价
一、消耗品价格						
1						
2						
二、维修配件价格						
序号	产品名称	型号		数量	报价	成交价
1						
2						
3						
..						

注：

- 1、设备消耗品指设备正常使用时需要更换的全部消耗品。
- 2、如设备没有消耗品写“无”即可。
- 3、设备零配件指设备维修时需要更换的主要部件。
- 4、未注明零配件按当年市场报价\_\_\_\_折收取成本费。
- 5、设备出保修后不收取上门费、人工费、检测费等其他费用。

投标人名称：\_\_\_\_\_加盖公章

授权代表签字：

联系方式：

日期：          年      月      日